

# Information zum Trinkwasser Uebeschi, 5.11.2024

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in

Uebeschi

Herkunft des Wassers

<b>Anteil in %</b>	<b>Herkunft</b>
85.6	Quellen Baachalp, Oberstocken
14.4	Grundwasser Mühlematt, Oberstocken

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

<b>Messwerte</b>	<b>Anforderung TBDV</b>
<b>Quellen Baachalp, Oberstocken</b>	
Wassertemperatur	5.7 °C
Gesamthärte	17.8 °f < 50
Härtegrad	mittelhart
Calcium (Ca)	52.6 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	11.5 mg/l < 50
Chlorid	0.2 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	1.5 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	14.9 mg/l < 250
ph-Wert	7.7 6.8 bis 8.2
<b>Grundwasser Mühlematt, Oberstocken</b>	
Wassertemperatur	8.1 °C
Gesamthärte	18.6 °f < 50
Härtegrad	mittelhart
Calcium (Ca)	59.7 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	9.2 mg/l < 50
Chlorid	0.3 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	2.8 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	26.3 mg/l < 250
ph-Wert	7.7 6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht  
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e  
3628 Uttigen  
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch  
www.blattenheid.ch  
Mob. 079 785 73 60